

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Дата 30.06.2023	Учетный номер 59230061000206711624
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16783718	
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
	ВХОДЯЩИЙ № 1070 от 05.07.2023 г.

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «30» июня 2023 г. № 53

1) Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН: 5920004654

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

28.06.2023 в были проведены пожарно-тактические учения в Государственном бюджетном учреждении Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 59.

В ходе проведения учений было выявлено: системы электромагнитных замков не производят разблокировку дверей на путях эвакуации при пожаре (при срабатывании АПС и СОУЭ); аккумуляторная батарея системы пожарной сигнализации не обеспечивает питание системы пожарной автоматики 1 ч (время работы при отключении питания составляет 22 мин); не обеспечено наличие в здании, в котором находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (имеется 8 носилок из требуемых 12); при возникновении пожара лифт находится в рабочем состоянии.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1) ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 9.16 СП 145.13330.2020 «Дома-интернаты. Правила проектирования», а именно: системы электромагнитных замков не производят разблокировку дверей на путях эвакуации при пожаре (при срабатывании АПС и СОУЭ);
- 2) п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно: аккумуляторная батарея системы пожарной сигнализации не обеспечивает питание системы пожарной автоматики 1 ч (время работы при отключении питания составляет 22 мин);
- 3) п. 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, а именно: не обеспечено наличие в здании, в котором находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (имеется 8 носилок из требуемых 12);
- 4) п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.3 ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность», а именно: при возникновении пожара (при срабатывании АПС и СОУЭ) в здании система пожарной сигнализации здания не направляет в систему управления лифта электрический сигнал, инициирующий включение режима работы лифта «Пожарная опасность». При работе пожарной сигнализации лифт находится в рабочем состоянии.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

- 1) Обеспечить разблокировку систем электромагнитных замков дверей на путях эвакуации при пожаре (при срабатывании АПС и СОУЭ);
- 2) Обеспечить питание системы пожарной автоматики 1 ч от аккумуляторной батареи системы пожарной сигнализации;
- 3) Обеспечить наличие в здании, в котором находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов;
- 4) Обеспечить направление системой пожарной сигнализации в здании в систему управления лифта электрический сигнал, инициирующий включение режима работы лифта «Пожарная опасность» при возникновении пожара (при срабатывании АПС и СОУЭ). Обеспечить отпускание лифта при срабатывании пожарной сигнализации на назначенный этаж;
- 5) Направить информацию об исполнении предостережения до 30.08.2023 на адрес электронной почты: 11ond@59.mchs.gov.ru.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник 11 ОНДиПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНДиПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
подполковник внутренней службы Киселев А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о выдаче предостережения)



(подпись)

Перовошиков Илья Андреевич, старший инспектор 11 ОНДиПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, телефон 8(342) 258-40-01 (доб. 311).
e-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты). в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале