



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края
Прокуратура Еловского района

ул. Ленина, д. 36, с. Елово
Пермский край, Россия, 618170
тел./факс (834-296) 3-19-48



Директору ГБУ ПК «Чайковский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Ильиной С.Л.

ул. Декабристов, 5а,
г. Чайковский, Пермский край,
617766

25.01.2023 № 2-21-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной,
антитеррористической безопасности,
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения

ВХОДЯЩИЙ №	<u>113</u>
от	<u>01.02</u> <u>2023</u> г.

Прокуратурой Еловского района совместно со специалистами 11 ОНД и ПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району ГУ МЧС России по Пермскому краю, Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Осинского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Еловском психоневрологическом интернате - филиале государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Еловский ПНИ) и Мичуринском психоневрологическом отделении Еловского ПНИ (далее – Мичуринский ПНО).

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

Согласно ст. 20, 41 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь, на охрану здоровья. В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный Закон № 69-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Пунктом 1 Правил определено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки в Еловском ПНИ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение части 8 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», противопожарные двери в противопожарных преградах, отделяющих складские и производственные помещения от коридора в цокольном этаже жилого корпуса, не имеют устройств для самозакрывания;

- в нарушение пункта 43 Правил не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (более 1 года не проводились работы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);

- в нарушение пункта 54 Правил на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

- в нарушение пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- в нарушение пункта 54 Правил в жилом корпусе у автоматической пожарной сигнализации отсутствует аккумуляторная батарея для обеспечения резервного электропитания;

- в нарушение пункта 71 Правил не обеспечено надлежащее техническое содержание подъезда к зданию жилого корпуса (подъезд не очищен от снега).

- в нарушение пункта 26 Правил запор (замок) на дверях второго эвакуационного выхода из обеденного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

- в нарушение ст. 4, 6, 84 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования

пожарной безопасности», не установлен световой оповещатель «Выход» над вторым эвакуационным выходом из обеденного зала.

В ходе проверки в Мичуринском ПНО выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение пункта 55 Правил допущен перевод средства обеспечения пожарной безопасности (запуск пожарных насосов системы внутреннего противопожарного водоснабжения) с автоматического пуска на ручной;

- в нарушение пункта 54 Правил на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-ладочных испытаний указанных систем;

- в нарушение пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- в нарушение пункта 23 Правил при эксплуатации эвакуационных путей по коридору цокольного этажа не обеспечено соблюдение объемно-планировочных решений эвакуационных путей в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в полу коридора имеются перепады высот в результате выбоин);

- в нарушение пункта 43 Правил не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (более 1 года не проводились работы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);

- в нарушение подпункта «д» пункта 16 Правил сняты двери эвакуационного выхода из лестничной клетки в вестибюль I этажа;

- в нарушение пункта 14 Правил устройства для самозакрывания дверей в лестничных клетках находятся в неисправном состоянии;

- в нарушение ст. 4, 6, 62 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10.11 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, пожарные резервуары и их оборудование не защищены от замерзания воды.

Г соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие

населения обеспечивается в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В ходе проверки в Еловском ПНИ выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- установлены следующие дефекты во внутренней отделке помещений: в комнате отдыха на 1 этаже на полу порван линолеум, в комнате № 16 на стенах имеются отслоения покрасочного слоя, в санузле на 1 этаже на потолке имеются обширные отслоения покрасочного слоя, в помещении кастаньяши на полу порван линолеум, перед входом на 2 этаже на потолке и стене видны следы сырости, что не соответствует требованиям п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20);

- в помещении парикмахерской на полу обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п. 2.12. СП 2.1.3678-20;

- у уборщика служебных помещений Кротовой Н.И. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессионального гигиенического обучения и аттестации, что не соответствует требованиям Распоряжения Губернатора Пермской области от 10.01.2003 № 6-р «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области», п. 5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в комнате № 19 два стула на 4 проживающих, в комнате № 26 три тумбочки на 4 проживающих, что не соответствует требованиям п. 9.23. СП 2.1.3678-20;

- в прачечной для хранения грязного белья используется деревянный стеллаж с покрытием, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 9.24. СП 2.1.3678-20;

- жилые комнаты №№ 7, 10, 11, 16, 19, 26, 69 организованы на 5, 4, 4, 4, 4, 4 и 4 человека, соответственно, что не соответствует требованиям п. 9.10. СП 2.1.3678-20.

В Мичуринском ПНО выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- установлены следующие дефекты во внутренней отделке помещений: в комнатах №№ 6, 11 на полу порван линолеум; в комнатах №№ 5, 4, 3 на деревянных полах местами стерлась покраска; в комнатах №№ 5, 8 на стенах, в комнате № 3 на стене и потолке имеются следы поражения грибом; в комнате № 7 на потолке видны следы сырости; на лестничной площадке на 2 этаже на потолке имеются трещины, на потолке и стенах видны следы сырости, на полу – отслоения покраски; в раздевалках при душевых и в душевых на стенах и дверях имеются обширные отслоения покраски, что не соответствует требованиям п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20);

- в комнате № 3 около умывальника обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п. 2.12. СП 2.1.3678-20;

- на момент обследования хранение чистого белья осуществляется в коридоре на 2 этаже на столе, что не соответствует требованиям п. 9.31. СП 2.1.3678-20;

- жилые комнаты №№ 6, 11, 5, 2, 7, 8, 9 организованы на 7, 6, 5, 5, 7, 7 и 6 человек, соответственно, что не соответствует требованиям п. 9.10. СП 2.1.3678-20.

Г соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 утверждены Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) (далее – Постановление Правительства РФ № 410).

В ходе проверки в Еловском ПНИ выявлены следующие нарушения антитеррористической защищенности:

- отсутствует ограждение по периметру территории объекта, организация размещения контрольно-пропускного пункта (пп. а, б п. 15 Постановления Правительства РФ № 410);

- отсутствует кнопка экстренного вызова наряда полиции (пп. «в» п. 15 Постановления Правительства РФ № 410).

В Мичуринском ПНО выявлено следующее нарушение антитеррористической защищенности:

- отсутствует кнопка экстренного вызова наряда полиции (пп. «в» п. 15 Постановления Правительства РФ № 410).

Выявленные нарушения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в зданиях Еловского ПНИ и Мичуринского ПНО препятствуют своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, а также своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, террористического акта и других чрезвычайных ситуаций, что ставит под угрозу жизнь и здоровье недееспособных граждан, пребывающих в учреждении. Нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ограничивают реализацию предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

По результатам рассмотрения представления необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений, а именно устранить указанные выше нарушения, провести работу с подчиненными сотрудниками в целях недопущения подобных нарушений впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры Еловского района рассмотреть настоящее представление, о чем заблаговременно сообщить прокурору Еловского района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших названные нарушения, к дисциплинарной ответственности.

3. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах в месячный срок сообщить в прокуратуру Еловского района в письменном виде.

Одновременно разъясняю, что невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных федеральным

законом, является административным правонарушением, ответственность за которое установлена ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



А.А. Устинов