

Министерство труда и социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
**«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»**
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766
Почтовый адрес: п. Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12
E-mail: chdi2006@yandex.ru
chdipi@social.permkrai.ru
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику 11 Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Чайковскому
городскому округу и Еловскому
муниципальному району
Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Пермскому краю
Киселеву А.А.

17.02.2025 № 123

На № _____ от _____

О принятых мерах

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение) на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 23.12.2024 года №2412/011-59/591/ПРП, информирует, что настоящее предостережение рассмотрено и приняты меры для обеспечения соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности, а именно:

- по п.1: дежурный персонал обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от факторов пожара в количестве 71 шт. С сотрудниками проведена беседа о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от факторов пожара;

- по п.2: отделения, в которых проживают получатели социальных услуг, не способные самостоятельно передвигаться, укомплектованы мягкими носилками из расчета 1 носилки на 5 человек (численность – 122 человека, количество носилок – 26 штук);

- по п.3: разработан алгоритм действий персонала в случае возникновения пожара, в котором определен порядок действий по эвакуации людей, не способных самостоятельно передвигаться;

- по п.4: восстановлена работоспособность аварийного освещения;

- по п.5: в учреждении издан приказ от 30.08.2022 г. №223 «О запрете курения», руководителем филиала определены зоны, разрешенные для курения. Проведены беседы с получателями социальных услуг о недопущении курения вне специально отведенных мест.

Директор



С.Л. Ильина