

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«23» декабря 2024 г., 59240061000216801663
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
11 ОНДиПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНДиПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Пермский, г Чайковский, ул Советская, Дом 23, тел. 83424160091, e-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 23 » декабря 2024 г. № 2412/011-59/591/ПРП**

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", адрес юридического лица: 617766, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 5А ИНН 5920004654

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 13.12.2024 при контрольно-проверочном пожарно-тактическом учении, проводимым 11 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Пермскому краю, на объекте защиты ГБУ ПК «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: дежурный персонал не был обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, а также дежурным персоналом не использовались по назначению имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушены требования п. 1, п. 2, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- Исходя из функционального назначения объекта защиты, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, руководителем организации не обеспечено наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (постояльцев), чем нарушены требования п. 1, п. 2, п. 116 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- Руководителем организации, при наличии в зданиях людей, не способных передвигаться самостоятельно, не организованы мероприятия по их спасению при возникновении пожара с использованием для этого имеющихся сил и технических средств, чем нарушены требования п. 1, п. 2, п. 392, пп. «м» п. 393, пп. «б» п. 394 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- В коридоре первого этажа эвакуационное освещение не включилось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, чем нарушены требования п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- Допущено курение на территории и в помещениях зданий Чайковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, чем нарушены требования п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 30 Правил, абзац 1
Обязательное требование
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации", пункт 116 Правил, абзац 1

Обязательное требование

Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 2 Правил, абзац 1

Обязательное требование

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в здании, помещении, на территории должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо немедленно принять меры по эвакуации людей

4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 37 Правил, абзац 2

Обязательное требование

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 11 Правил, абзац 1

Обязательное требование

Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**


ГБУ ПК «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в срок до 25.02.2025 принять меры по недопущению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, установленных вышеуказанными пунктами Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) Васёв Дмитрий Витальевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Васёв Дмитрий Витальевич - Заместитель начальника 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) телефон: +73422584001, E-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
--