



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Южный территориальный отдел

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33; E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «17» октября 2023 г. № 1086

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира. 1/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Законовой Натальей Витальевной,

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» сентября
2023 г. № 867 в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края
«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК Чайковский
ДИПИ), ИНН 5920004654, ОГРН 1025902035928,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

09.10.2023 г. с 13 часов 20 минут до 15 часов 20 минут проведено обследование ГБУ
ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.
Декабристов, д. 5а.

1. При проведении обследования установлены следующие дефекты во внутренней
отделке помещений: в комнате № 203 на втором этаже, в комнатах № 326, № 377, № 386 на
третьем этаже на стенах поклеены обои, в комнате № 249 на втором этаже на стене имеется
отслоение отделочного покрытия; в мужских туалетных комнатах на третьем этаже на стенах
и потолке имеется отслоение отделочного покрытия, местами отсутствует плитка; в коридоре
на третьем этаже местами имеются дефекты линолеума (порван), что не позволяет проводить
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и не соответствует
требованиям п.п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг» (далее СанПиН 2.1.3678-20)..

2. В помещении для хранения чистого белья на третьем этаже на стенах поклеены
обои, что не соответствует требованиям п. 9.22. СП 2.1.3678-20.

3. Уровни искусственного освещения в жилых комнатах: № 203 при общем освещении составил 74 ± 7 лк; в комнате № 208 составил 102 ± 9 лк; в жилой комнате № 216 составил 100 ± 9 лк; в жилой комнате № 301 составил 56 ± 5 лк; в жилой комнате № 306 составил 76 ± 7 лк; в жилой комнате № 390 составил 104 ± 10 лк; в жилой комнате № 383 составил 82 ± 8 лк; в жилой комнате № 368 составил 125 ± 12 лк; в жилой комнате № 353 составил 101 ± 9 лк; в жилой комнате № 359 составил 80 ± 7 лк, при гигиеническом нормативе не менее 150 лк, **не соответствуют требованиям Табл. 5.52 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что противоречит требованиям п. 2.5., п. 9.20. СП 2.1.3678-20, что подтверждается протокол испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3579.23 от 11.10.2023 г., экспертным заключением № 1358-ЮФ от 11.10.2023г.**

4. Учреждением допускается установка бытовых стиральных машин в жилых комнатах, **что не соответствует требованиям п. 9.28. СП 2.1.3678-20.**

5. При проведении обследования установлены следующие дефекты во внутренней отделке помещений: на полу в коридоре отсутствует 1 плитка, также при входе (на стене, внизу) в изолятор мужской сколота плитка, **что не позволяет проводить эффективную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и не соответствует требованиям п. 2.7. СП 2.1.3678-20.**

6. Помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, оборудованы умывальниками с установкой смесителей с локтевым управлением, **что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20, где указана необходимость оборудования умывальников смесителем с бесконтактным управлением.**

7. Инженерные коммуникации систем водоснабжения в помещениях медицинского назначения, а именно гибкие шланги от дистиллятора, фильтра, водонагревателя, расположены в открытом доступе (не проложены в закрытых коробах (кабинет гинеколога), **что не соответствует п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20.**

06.10.2023 г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 30 минут проведено обследование ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2.

8. В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на окружающую среду у ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» не установлены в установленном порядке нормативы допустимого воздействия на окружающую среду для атмосферного воздуха: предельно допустимые выбросы; предельно допустимые нормативы физических воздействий на атмосферный воздух, **что не соответствует требованиям п. 74. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).**

9. На момент проверки выявлены дефекты внутренней отделки в прачечной: на потолке постирочной, комнате хранения чистого белья имеются дефекты в виде протечек воды со 2 этажа, местами штукатурка и краска отпала, на стенах имеются дефекты в виде трещин и сколов керамической глазурованной плитки, **что не соответствует требованиям п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20.**

10. В процедурном кабинете раковина для мытья рук не оснащена смесителем с бесконтактным управлением, **что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.**

11. Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока из санитарных узлов для персонала, **что не соответствует требованиям п. 2.6, 4.5.23. СП 2.1.3678-20.**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК Чайковский ДИПИ), ИНН 5920004654, ОГРН 1025902035928, юридический адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а. Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2.

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «17» октября 2024 года:

ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а.

1. Обеспечить устранение дефектов во внутренней отделке помещений: в комнате № 203 на втором этаже, в комнатах № 326, № 377, № 386 на третьем этаже, в комнате № 249; в мужских туалетных комнатах на третьем этаже; в коридоре на третьем этаже, в помещениях медицинского назначения согласно требований п.п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СанПиН 2.1.3678-20)..

2. Обеспечить помещение для хранения чистого белья, стены в котором должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п. 9.22. СП 2.1.3678-20.

4. Привести уровни искусственного освещения в жилых комнатах: № 203 208, 216, 301, 306, 390, 383, 368, 353, 359 в соответствии с требованиями Табл. 5.52 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно требований п. 2.5., п. 9.20. СП 2.1.3678-20, и подтвердить протоколом лабораторных испытаний.

5. Не допускать установку бытовых стиральных машин в жилых комнатах, согласно требований п. 9.28. СП 2.1.3678-20.

6. Оборудовать в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением, согласно требований п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.

7. Проложить в закрытые короба инженерные коммуникации систем водоснабжения в помещениях медицинского назначения, а именно гибкие шланги от дистиллятора, фильтра, водонагревателя в кабинете гинеколога, согласно требований п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20.

ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2.

8. Установить в установленном порядке нормативы допустимого воздействия на окружающую среду для атмосферного воздуха: предельно допустимые выбросы; предельно допустимые нормативы физических воздействий на атмосферный воздух от источников вредного воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на

окружающую среду у ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» согласно требованиям п. 74. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

9. Обеспечить устранение дефектов во внутренней отделке помещений: в прачечной согласно требований п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20.

10. Оборудовать в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением, согласно требований п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.

11. Обеспечить наличие вытяжной вентиляции с механическим побуждением с устройством организованного притока из санитарных узлов для персонала, согласно требований п. 2.6, 4.5.23. СП 2.1.3678-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ ПК Чайковский ДИПИ, и его должностных лиц.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «17» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Южного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю



Н.В. Законова

Предписание вручено 17 октября 2023 г. _____ С.Л. Ильина.

