

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 90 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя начальника 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Киселева А.А. от 19.08.2021 № 90, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа ГПН)

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 31 августа 2021 г.,
Самойловым Никитой Михайловичем, старшим инспектором 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, пос. Марковский, д.59

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Ильиной Светланой Леонидовной, директором Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре № 88 на первом этаже (по техническому паспорту здания	п. 8. 2 СНиП 41-1-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 7.2 СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;	31.07.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	лит. Д).	п. 7.2 СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».		
2.	На первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. Д, лит. Д2, лит. Д1, лит. Б2) в тамбур, менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 33, Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.07.2022	
3.	Ширина в свету эвакуационного выхода (по техническому паспорту здания лит. Б1) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 33, Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.07.2022	
4.	У лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом № 5 (согласно технического паспорта здания подвального этажа лит. Б) не устроен на одном из входов(выходов) тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре.	п. 4.26 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	31.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Н.М. Самойлов

«10» 09 2024 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)