



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**18 Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Чернушинскому городскому округу и
Куединскому муниципальному округу**

ул. Красноармейская, д. 67а, г. Чернушка, 617830,
Телефон: +7 (342) 258-40-01 (доб. 318),
Факс: +7 (34261) 4-81-45
E-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru

Директору государственного
бюджетного учреждения Пермского
края «Чайковский дом – интернат для
престарелых и инвалидов»

Ильиной С.Л.

e-mail: chdi2006@yandex.ru

№
на № 661 от 18.09.2024

Решение по итогам рассмотрения жалобы

Я, Главный государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального округа по пожарному надзору, начальник 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 18 ОНДиПР), майор внутренней службы Ватрушкин Алексей Сергеевич, без участия лица, выдавшего предписание – заместителя начальника 18 ОНДиПР Мухаметзянова Я.А., рассмотрев ходатайство директора государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ») Ильиной С.А., поступившего в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (регистрационный № 4506011284), об отсрочке срока устранения выявленных нарушений, установленного в предписании об устранении нарушений обязательных требований (далее – предписание) от 30.10.2023 № 20, срок исполнения которого – 12.11.2024, установил следующее.

Нарушения, указанные в предписании, выявлены при проведении плановой выездной проверки в период с 08.10.2023 по 30.10.2023 на объектах защиты, расположенных по адресу: Пермский край, Чернушинский ГО, с. Ананьино, ул. Полевая, 2.

На рассмотрение ходатайства явился законный представитель ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» Мерзлякова Елена Васильевна, которая пояснила, что для устранения нарушений требований пожарной безопасности требуются значительные временные затраты. С 17.06.2024 и по настоящее время идет судебное разбирательство с ООО «СКУД», выполнявшим работы по монтажу системы АПС и СОУЭ и допустившим при монтаже указанные в предписании нарушения.

Следующее судебное заседание арбитражного суда назначено на 14.11.2024. Все нарушения требований пожарной безопасности в предписании касаются системы АПС и СОУЭ. Таким образом, возникли обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в указанный срок. Мерзлякова Е.В. просит продлить срок исполнения предписания от 30.10.2023 № 20 до 01.12.2025.

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и пунктом 1 статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» должностным лицом контрольного (надзорного) органа при поступлении ходатайства об отсрочке сроков исполнения ранее выданных решений рассматривают вопросы, связанные с исполнением данных решений.

На основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом «и» пункта 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, учитывая обстоятельства, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, имущественное и финансовое положение, характер допущенных нарушений, организационных и технических условий, влияющих на их устранение,

П Р И Н Я Л Р Е Ш Е Н И Е:

1. Отказать в ходатайстве ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» об отсрочке срока исполнения предписания от 30.10.2023 № 20 до 01.12.2025;
2. Удовлетворить ходатайство ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» об отсрочке срока исполнения предписания от 30.10.2023 № 20, установить срок исполнения - 12.11.2025.

Начальник Отдела (главный государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального округа по пожарному надзору)
майор внутренней службы

А.С. Ватрушкин